CNEX
国家防爆

防爆电气设备

防爆合格证

编号：CNEx17.1565

制造单位	南京宏沐科技有限公司 地址：南京市江宁区双龙大道568号鑫泰国际广场1-902号
产品名称	压力变送器
型号规格	HM　24VDC　4~20mA
防爆标志	Ex ia IIC T6 Ga
产品标准	QB/HM002-2012
总装图号	HM061004

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验，确认符合下列标准：

GB3836.1-2010　《爆炸性环境　第1部分：设备 通用要求》

GB3836.4-2010　《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》

记　事　　本安参数：Ui=28VDC，Ii=93Ma，Pi=0.65W,Ci=42nF,Li=0mH。

本证有效期　2017年5月15日至2022年5月14日

颁发日期　2017年5月15日

中心主任

Ex
CQST
NAN YANG

国家防爆电气产品质量监督检验中心

地址：中国河南省南阳市仲景北路20号　邮政编码：473008
电话：0377-63258564　传真：0377-63208175　Http://www.china-ex.com

注：本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。　登陆网站 输入数码 查询真伪

9555 0923 1656 1613

查询方式：www.china-ex.com